



Remetente: 46426345920 - 21/05/24 10:08:11

Status: Aguardando Análise de Projeto

Parecer/Mensagem

SEGUE ANEXO O PROJETO CORRIGIDO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PROJETO Nº ILO06-2023 LOCAL: NOVO ACESSO ILHOTA BAIRRO: BAÚ BAIXO

Anexos:

ART - PROJETO.pdf
CELESC 222-2024.pdf
Diagrama Unifilar.pdf
Planilha de mão de obra.pdf
Planilha de material - RD.pdf
Projeto Elétrico 01-02.pdf
Projeto Elétrico 02-02.pdf
Projeto Elétrico.dwg
Upload xls.xls

Remetente: Celesc Distribuição S.A - 13/03/24 16:05:54

Status: Projeto não Liberado

Parecer/Mensagem

Solicitação indeferida, favor prever o posteamento pelo lado oeste considerando o aproveitamento da rede do loteamento existente.

Anexos:

Remetente: 46426345920 - 15/02/24 11:53:45

Status: Aguardando Análise de Projeto

Parecer/Mensagem

SEGUE ANEXO O PROJETO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PROJETO Nº ILO06-2023 LOCAL: NOVO ACESSO ILHOTA BAIRRO: BAÚ BAIXO

Anexos:

ART 9154018-2 - Ilhota.pdf
Diagrama Unifilar.pdf
Planilha de mão de obra.pdf
Planilha de material.pdf
Projeto Elétrico - FOLHA 01-02.pdf
Projeto Elétrico - FOLHA 02-02.pdf
Projeto Elétrico.dwg
Upload xls.xls

Remetente: 46426345920 - 08/04/24 09:55:52

Status: Aguardando Análise de Projeto

Parecer/Mensagem

SEGUE ANEXO O PROJETO CORRIGIDO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PROJETO Nº ILO06-2023 LOCAL: NOVO ACESSO ILHOTA BAIRRO: BAÚ BAIXO

Anexos:

ART - PROJETO.pdf
CELESC 222-2024.pdf
Diagrama Unifilar.pdf
Planilha de mão de obra.pdf
Planilha de material.pdf
Projeto Elétrico 01-02.pdf
Projeto Elétrico 02-02.pdf
Projeto Elétrico.dwg
Upload xls.xls

Remetente: Celesc Distribuição S.A - 17/06/24 08:38:02

Status: Projeto não Liberado

Parecer/Mensagem

Solicitação indeferida, favor prever em projeto: Incluir condição construtivas referente as dimensões do passeio de forma que seja suficiente para a implantação dos postes. No projeto deverá ser previsto um detalhe com as dimensões. Não é possível verificar a representação da rede de distribuição primária e secundária por conta da representação do passeio (retificar desenho de forma que a mesma tenha condições de análise).

Anexos:**Remetente:** Celesc Distribuição S.A - 06/05/24 08:32:21**Status:** Projeto não Liberado**Parecer/Mensagem**

Solicitação indeferida, favor prever em projeto: Incluir condição construtivas referente as dimensões do passeio de forma que seja suficiente para a implantação dos postes. Prever rede de distribuição primária e secundária conforme padrão existente nas proximidades considerando a utilização de rede primária compacta e rede secundária multiplexada, ambas trifásicas.

Anexos:**Remetente:** 46426345920 - 18/06/24 10:23:36**Status:** Aguardando Análise de Projeto**Parecer/Mensagem**

SEGUE ANEXO O PROJETO CORRIGIDO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PROJETO Nº ILO06-2023 LOCAL: NOVO ACESSO ILHOTA BAIRRO: BAÚ BAIXO

Anexos:

ART - Projeto.pdf

Civil - Passeio em Concreto - Folha 01-02.pdf

Civil - Passeio em Concreto - Folha 02-02.pdf

Civil - Passeio em Concreto.dwg

Declaração de Compromisso.pdf

Diagrama Unifilar.pdf

Planilha de mão de obra.pdf

Planilha de material - RD.pdf

Projeto Elétrico 01-02.pdf

Projeto Elétrico 02-02.pdf

Projeto Elétrico.dwg

Upload xls.xls