



Planta Baixa Pavto. Térreo

ESCALA 1:75

Legenda das indicações	
ARC22000	Condutete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC36000	Condutete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU

Legenda de condutos	
Elétrica	
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda	
	Caixa de passagem
	Condutete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
	Condutete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
	Condutete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
	Condutete de PVC 6 entradas
	Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
	Lâmpada Led 15W A60
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,80m do piso

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

IMPORTANTE:
- Condutores não cotados serão de 1,50 mm²;
- Eletrodutos não cotados serão de Ø 3/4";
- Os pontos na cor vermelho, são de iluminação/sinalização de emergência;
- Pontos de ar condicionado deverão ter eletrodutos independentes, ligados direto ao quadro identificados em planta pela cor verde.

1	EMIÇÃO INICIAL	04/2024	ES
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Ilhota
Estado de Santa Catarina

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

Código	176-2024	Projeto	PROJETO ELÉTRICO - REFORMA	Conteúdo da Folha	Planta baixa Pav. Térreo
Data	Abril/2024	Endereço	Rua Vereador Alcides Gonçalves, 182 Bairro Minas		
Desenho	A. Frainer	Prefeitura Municipal		Responsável Técnico	
Projeto	ELE				
Folha	01/04				
			Erico de Oliveira Prefeito Municipal		Enio Gui Ferreira de Sampaio Jr. Engenheiro Civil - CREA/SC 133.019-8